



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А. Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2008 р.

№ 05.03.02-03/4145

Електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, повітряні зависі, терморегулятори

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8516, 9032

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

опалення приміщень

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Airelec Industries", Франція, 109, Boulevard Ney Paris, F75018, France

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ з П "Данфосс ТОВ", Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, тел: 461-87-00, код: 20074667

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами розгляду документації об'єкту експертизи, а саме: рівень інфрачервоного випромінювання не більше 35 Вт/м², згідно вимог ДСН 3.3.6.042-99, для агрегатів - рівні фізичних факторів: шум - не > 80 дБА (ДСН 3.3.6.037-99)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні необхідно додержуватись вимог ДСН 3.3.6.042-99 "Санитарные нормы и правила микроклимата производственных помещений", ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСН 3.3.6.037-99 "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах". Транспортування, зберігання згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, повітряні зависі, терморегулятори", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо:

Висновок дійсний : до 01.02.2010 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-609-08 від 29.01.2008 р.

Заст. голови експертної комісії

 Бобильова О.О.

WWW.TERPIO.COM
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН